

VERHALTEN IM BRANDFALL



BEI JEDEM ALARM IST ZU PRÜFEN, OB ES BRENNT!

Lauter, pulsierender Ton und LED blinkt

WENN

FEUER ODER RAUCH IN DER WOHNUNG

DANN

- Möglichst Mobiltelefon mitnehmen
- Wohnung verlassen
- Wohnungstür schließen
- Fluchtwegen folgen
- Gefährdete Personen mitnehmen
- Nachbarn verständigen
- Aufzug NICHT benutzen
- Notruf 112 wählen

WENN

FEUER ODER RAUCH IM FLUCHTWEG/TREPPENHAUS

DANN

- In der Wohnung bleiben
- Türen geschlossen halten
- Notruf 112 wählen
- Anweisungen der Feuerwehr befolgen



NOTRUF 112 WÄHLEN

- Wer ruft an?
- Wo brennt es?
- Was brennt?
- Wie viele Verletzte?

FEUERWEHR EINWEISEN

- Vermisste Personen melden
- Gefahren bekannt geben



Rauchwarnmelder *retten Leben*

Wichtige Informationen über Ihre Rauchwarnmelder



Kostenlose Hotline:
0800 - 333 44 99



www.willytel.de
info@willytel.de

IHR RAUCHWARNMELDER

- Rauchwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres-Batterie.
- Großer Test- und Stummschaltknopf.
- Im normalen Betrieb gibt es keine sichtbaren oder hörbaren Anzeigen, welche Sie stören könnten.
- Stummschaltfunktion bei Fehlalarmen und Störungsmeldungen.
- Geprüft und zertifiziert nach dem Q-Label.



VORTEILE

- Die regelmäßige Funktionsüberprüfung der Rauchwarnmelder erfolgt automatisch.
- Der jährliche Besuch des Technikers wird durch die Fernwartung ersetzt.
- Nur noch alle 2,5 Jahre ist der Zugang zur Wohnung nötig.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR SIE

Mindestens einmal jährlich wird der Rauchwarnmelder per Funk überprüft, es werden nur Informationen über den technischen Zustand des Geräts erfasst. Darüber hinaus werden keine Daten übermittelt und weder Bild noch Ton erfasst, gespeichert oder versendet. Lediglich die Gerätenummer und die technischen Prüfergebnisse werden bei einer Wartung per Funk übertragen. Der Rauchwarnmelder sendet von sich aus keine Funksignale. Für Ihre Sicherheit liest willy.tel in regelmäßigen Abständen Prüfergebnisse vom Rauchwarnmelder über das eigene Glasfasernetz aus. Die Übertragung erfolgt selbstverständlich verschlüsselt und genießt dabei hohe Sicherheitsstandards.

TÄUSCHUNGSSALARM

ES BRENNT NICHT!

MÖGLICHE AUSLÖSER DES RAUCHWARNMELDERS



WAS IST ZU TUN?



TESTKNOPF DRÜCKEN

- Alarm stoppt
- Lüften

DIIE STUMMSCHALTUNG

Drücken Sie den Testknopf für die Aktivierung der Stummschaltung. Durch den großen Knopf ist eine Bedienung ohne Leiter vom Boden aus möglich (z. B. Besenstiel). Die Stummschaltung ist für ca. 10 min aktiv und endet automatisch. Die rote LED blinkt solange alle 8 Sek. Sorgen Sie für frische Luft und beseitigen Sie den möglichen Auslöser. Bei starker Rauchentwicklung kann der Alarmton aus Sicherheitsgründen nicht abgestellt werden. Bitte bei einem Fehlalarm den Rauchwarnmelder nicht abnehmen.

STÖRUNGSALARM

KURZES PIEPEN, ALLE 30 SEK.



Das Piepen kann für 12 Stunden durch Drücken des Testknopfs stummgeschaltet werden, oder erlischt nach dem Abdrehen aus der Halterung.


WAS IST ZU TUN?




Kostenlose Hotline
verständigen
0800-333 44 99

BEI RENOVIERUNGS-ARBEITEN


WAS IST ZU TUN?




Rauchwarnmelder und Halteplatte abnehmen




In Aufbewahrungsbeutel verpacken



Melder nie mit Farbe bestreichen



Nach den Renovierungsarbeiten lüften



Melder erst nach Trocknung der Farbe anbringen

Bei z. B. Schleif-, Maler- und Tapezierarbeiten in Ihrer Wohnung, die eine große Staubentwicklung oder Verdunstung verursachen, müssen die Rauchwarnmelder abgenommen werden. Verunreinigungen in der Luft können die Funktionsweise beeinträchtigen und den Melder dauerhaft schädigen.

Nach DIN 14676-1 müssen Rauchwarnmelder mindestens 50 cm von Wänden, Unterzügen und Einrichtungsgegenständen entfernt montiert werden. Es ist zwingend erforderlich, dass die Rauchwarnmelder wieder in den Räumen montiert werden, in denen sie ursprünglich installiert wurden.

PFLEGEHINWEISE DER RAUCHWARNMELDERS



Bei ersten sichtbaren Verschmutzungen vorsichtig absaugen und feucht abwischen. Insekten oder Spinnenweben in der Nähe des Rauchwarnmelders sofort entfernen.